

Prot. *cfr. segnatura.xml* Cl. 06-01 Fasc. 2018/49

Casola Valsenio, 08/01/2020

Allegati n. 1

Rif. prot. in arrivo n. 92612/2019

Vs. rif. U. 14838 del 28/11/2018

Al Comando provinciale dei VVF

PEC: com.ravenna@certvigilfuoco.it

email: comando.ravenna@vigilfuoco.it

e p.c.: **Al Responsabile del Servizio Urbanistica
Sede**

Oggetto: Casola Valsenio. Progetto e realizzazione di un nuovo impianto sportivo in loc. Furina. Procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della LR nr. 24/2017. Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c. 2 della L. nr. 241/1990. Chiarimenti in merito alle attività esercitate soggette a prevenzioni incendi.

Con riferimento alla vs. richiesta, allegata, di chiarire se l'attività ricade fra quelle dell'allegato I al DPR n. 151/2011, acquisita la dichiarazione dei progettisti, comunico che le attività esercitate non ricadono nell'elenco delle attività soggette a prevenzione incendi secondo quanto previsto dal DPR n. 151/2011 ed in particolare non ricadono nell'attività "Attività 65.I.B: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq."

Cordiali saluti.

**Il Responsabile
Servizio Coordinamento LLPP
Valle Senio
(ing. Felice Calzolaio)**

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)