

Prot. *cfr. segnatura.xml* Cl. 06-01 Fasc. 2018/49

Faenza, 22/01/2020

Allegati n. \_\_\_\_\_

Rif. prot. in arrivo n. 95213/2019

**Al Nuovo Circondario Imolese**  
**Servizio Sismico Associato**  
**PEC: [sismica.nci@pec.comune.imola.bo.it](mailto:sismica.nci@pec.comune.imola.bo.it)**  
**email: [sismica@nuovocircondarioimolese.it](mailto:sismica@nuovocircondarioimolese.it)**

e p.c.: **Al Responsabile del Servizio Urbanistica**  
**Ufficio di Piano - Sede**

**Oggetto: Casola Valsenio. Progetto e realizzazione di un nuovo impianto sportivo in loc. Furina. Procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della LR nr. 24/2017. Chiarimenti in merito alle verifiche preliminari.**

Con riferimento alla vs. richiesta, allegata, acquisita la dichiarazione del progettista, comunico quanto segue.

- **Quesito 1: “si ritiene opportuno che vengano esplicitate le motivazioni della scelta delle diverse classi d’uso dei manufatti con riferimento alle conseguenze di un eventuale collasso”**

Per quanto concerne gli elementi del progetto è stata fatta una distinzione tra l’edificio spogliato e opere in terra rinforzata che sostengono il campo sportivo. Come impostazione di base dell’opera nella sua generalità si è scelta di far ricadere l’intervento nella *Classe d’Uso II – “Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. [...]”*.

Tale scelta è stata rivista esclusivamente per le strutture in terra di sostegno al campo sportivo, classificato in *Classe d’Uso III*. Infatti il campo sportivo è destinato ad essere individuato come area di ammassamento nella gestione dello scenario post-sisma il cui collasso porterebbe alla perdita di funzionalità per tali fini.

Al contrario il cedimento delle strutture degli spogliatoi non inficerebbe l’utilizzo del campo come area di ammassamento in quanto i servizi igienici vengono allestiti tramite container dalla colonna mobile di protezione civile.

Il dettaglio delle motivazioni sopra riportate verrà inserito nelle relazioni di progetto in fase esecutiva.

- **Quesito 2: “si ritiene che per i plinti di fondazione delle torri faro debba essere prevista la stessa classe d’uso considerata per il campo da calcio e le relative opere di sostegno”**

Si concorda con la necessità di adeguare la Classe d’Uso dei plinti delle torri faro a quella scelta per il campo. L’adeguamento verrà recepito in fase di progettazione esecutiva.

Cordiali saluti.

Il Responsabile  
Servizio Coordinamento LLPP  
Valle Senio  
(ing. Felice Calzolaio)

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)