

Prot CFR. FILESEGNATURA.XML / OGGETTO PEC
del CFR. FILESEGNATURA.XML / OGGETTO PEC

All'Unione della Romagna Faentina
Settore Lavori Pubblici
Settore Territorio
PEC: pec@cert.romagnafaentina.it

OGGETTO: Piano interventi sport e periferie "Progetto e realizzazione di un nuovo impianto sportivo in località Furina del Comune di Casola Valsenio-Procedimento unico ex art. 53 L.R. N. 24/2017 – anche ai fini della procedura espropriativa - D.P.R. N. 327/2001 – L.R.37/2002"

INVIO PARERE

Con riferimento all'avviso prot. 99266/2019 del 20/12/2019 di indizione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14 c.2 Legge 241/1990 per il procedimento di cui all'oggetto, acquisita a prot. 16947 il 24/12/2019;

consultata la documentazione tecnica ed amministrativa disponibile al link indicato nell'avviso,

visto il chiarimento prot. 4711 del 22/01/2020 (acquisito a prot. 627 il 23/01/2020) del Responsabile del Procedimento in merito alle classi d'uso dei manufatti con riferimento alle conseguenze di un eventuale collasso,

visto il verbale della riunione del 10/02/2020;

rilevato che:

- il progetto ha tenuto conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico,
- le scelte progettuali operate non sono in contrasto con le vigenti norme tecniche per le costruzioni DM 17/01/2018,

per quanto di competenza del Servizio Sismico del Nuovo Circondario Imolese (struttura tecnica competente in materia sismica per l'Unione della Romagna Faentina), si **esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:**

1. il progetto esecutivo dovrà contenere le motivazioni della scelta delle classi d'uso dei manufatti;
2. le torri faro dovranno essere dimensionate con riferimento ad una classe d'uso non inferiore e quella del campo da calcio;
3. l'avvio e la realizzazione dei lavori sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione sismica preventiva ai sensi dell'art. 11 della L.R. 19/08, con riferimento al progetto esecutivo riguardante le strutture.

Cordiali saluti.

Si rimane a disposizione per chiarimenti ai seguenti recapiti:

E-mail: sismica@nuovocircondarioimolese.it, tel. 0542 603204 - 603257.

Cordiali Saluti

IL RESPONSABILE
ing. Marta Tomidei
(documento firmato digitalmente)