

**Spett.le Unione Romagna Faentina**  
**Settore Lavori Pubblici – Servizio Coordinamento LLPP Valle Senio**  
**Settore Lavori Pubblici – Ufficio Espropri**  
**Settore Territorio - Servizio Urbanistica – Ufficio di Piano**

**PEC: pec@cert.romagnafaentina.it**

Faenza, 18/03/2020  
SINADOC n° 34589/2019  
Rif. Ns. PG/2019/180282 del 22/11/2019

**Oggetto: Piano interventi sport e periferie “Progetto e realizzazione di un nuovo impianto sportivo in località Furina del Comune di Casola Valsenio”**  
**Committente: Comune di Casola Valsenio**  
**PARERE AMBIENTALE**

**Vista** la richiesta di cui all'oggetto e valutata la documentazione allegata

Questa Agenzia non ravvisa elementi ostativi al progetto in esame a condizione che:

Per la linea elettrica MT 15Kv in cavo aereo nudo, presente nell'area di intervento, di cui, per la verifica della reale interdizione alle persone per più di quattro ore, non viene definita l' intersezione fra la relativa DPA ed il campo sportivo sottostante, dovrà essere previsto l'interramento della tratta di interesse o la sostituzione del cavo aereo nudo con cavo cordato in elica visibile così da minimizzare l'area del campo magnetico

Si allega parere relativo alla matrice acustica.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Distretto Faenza-Bassa Romagna  
Dott.ssa Maria Cristina Laghi

---

*Documento firmato digitalmente*