

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
pec@cert.romagnafaentina.it

DIS/CNO/ZO-FO-RA-RN/UOR-FAFO

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: Nulla Osta alla elettrificazione del Comparto denominato: "Piano interventi sport e periferie "Progetto e realizzazione di un nuovo impianto sportivo in località Furina del Comune di Casola Valsenio - Procedimento unico ex art. 53 L.R. N.24/2017 - invio parere"

Con riferimento alla Vostra lettera del 20/12/2019 (prot. Cl. 06-01 Fasc. 2018/49.3), Vi comuniciamo che per concedere le forniture da Voi richieste e specificate in n. 1 altri usi per un massimo di 50 KW, non è necessario realizzare una nuova cabina elettrica di trasformazione MT/BT. Resta inteso che per richieste di potenze maggiori sarà necessario rivedere il progetto.

Il Vs. intervento interferisce con l'esistente rete elettrica (linea MT 15 KV aerea nuda – linea BT 0,4 KV in cavo interrato) per cui è necessario tenere presente le seguenti osservazioni:

- Non è ammessa **la realizzazione di edifici in cui è prevista** la permanenza di persone **per più di quattro ore giornaliere** (art.4, lett. h L. 36/2001) all'interno delle fasce di rispetto degli impianti elettrici. Nell'eventualità, il Proprietario dell'area dovrà inoltrare, alle ns. Unità Tecniche, formale richiesta di spostamento dell'impianto, i cui costi saranno valutati e comunicati separatamente, al fine di rendere edificabile l'area in questione.
- Non è ammessa la realizzazione di nessun opera che possa comunque ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio delle servitù in essere. Nell'eventualità, il Proprietario dell'area dovrà inoltrare, alle ns. Unità Tecniche, formale richiesta di spostamento dell'impianto, i cui costi saranno valutati e comunicati separatamente, al fine di rendere realizzabili le opere in questione. Rimaniamo a disposizione per la segnalazione dei tracciati dei cavi interrati esistenti.
- L'installazione del cantiere dovrà attenersi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro vigenti per legge ed in particolare dovrà osservare i seguenti disposti:
 - D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 – artt. 83 e 117 che vietano l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche con parti attive non protette;
 - Testo Unico 11/12/1933 n. 1775 – art. 130 che vieta di danneggiare o manomettere le condutture elettriche

Il contributo di allacciamento a Vostro carico e le opere edili da realizzare (canalizzazioni, nicchia contatori, ecc.) saranno definiti quando ci verrà presentato il progetto esecutivo dell'immobile e precisato nel dettaglio il numero delle utenze da allacciare e la potenza da mettere a disposizione per ciascuna fornitura.

1/2

Considerato che i nostri lavori sono soggetti al rilascio da parte delle competenti Autorità delle necessarie autorizzazioni, Vi invitiamo a inoltrarci per tempo la documentazione sopra citata.

Per ogni ulteriore chiarimento potrete contattare il sig. Zanotti Paolo Tel. 0546-585920, mentre per la definizione delle opere della rete bt e relative specifiche tecniche potrete, tramite formale richiesta, prendere contatto con le nostre Unità Tecniche – Zona di Forlì-Ravenna-Rimini Unità operativa di Forlì-Faenza, con sede in via Malpighi 132 per eseguire un sopralluogo congiunto ed avere tutte le notizie in merito.

Cordiali saluti.

ROBERTO VITALE

Il Responsabile

Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico e' effettuata da Enel Italia Spa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unita' emittente.