



LEGENDA INTERVENTI	
	Polifera elettrica diam 125 mm
	Pozzetti di ispezione 60x60
	Lampada LED a palo 100W 10.000 lumen
	Installazione su palo 10 m

Studio Associato NE.MA

Via Confine 24/A
48015 - Cervia (RA)

PROCEDIMENTO UNICO PER MODIFICA
NON SOSTANZIALE AD IMPIANTO PER LA
PRODUZIONE DI BIOMASSE
COMBUSTIBILI E AMMENDANTE
COMPOSTATO VERDE MEDIANTE LA
VALORIZZAZIONE DI SCARTI VEGETALI E
LIGNO-CELLULOSICI PER AMPLIAMENTO
PIAZZALI DI DEPOSITO ACV

PROCEDIMENTO UNICO
EX ART. 53 L.R. 24/2017

Progetto impianto elettrico:
**4.3 PLANIMETRIA
IMPIANTO ELETTRICO**

Data:

SETTEMBRE 2020

Scala:

1:200

REV.	DESCRIZIONE	DATA
01	EMMISSIONE	SETTEMBRE 2020