

PROPOSTA DI ACCORDO OPERATIVO
ai sensi dell'art. 4 LR 24/2017

Proposta di Accordo Operativo ex art. 4 LR 24/2017 in attuazione di
porzione di ambito n.12 (Naviglio) del PSC denominato "Lotto 1"

Richiedente:

FEDERIMMOBILIARE SPA
nella persona del suo legale rappresentante

Daniele Peroni




Progettista:

P. Ind. Fabio Savioli



SCHEMA QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

LEGENDA SIMBOLI

	INTERRUTTORE AUTOMATICO		SEZIONATORE		INTERRUTTORE DI MANOVRA/SEZIONATORE		PROTEZIONE TERMICA		PROTEZIONE MAGNETICA		PROTEZIONE DIFFERENZIALE		SALVAMUTORE		ELEMENTO FUSIBILE		TORODE		COMANDO MANUALE
	COMANDO MOTORIZZATO		SGANCO LIBERO		MANOVRA ROTATIVA BLOCCOPRORRIA		INTERBLOCCO		APPARECCHIATURA RIMOVIBILE/ESTRIBILE		BLOCCO A CHIAVE (BLOCCATO CON APPARECCHIO IN POSIZIONE DI RIPOSO)		BLOCCO A CHIAVE (LIBERO CON APPARECCHIO IN POSIZIONE DI RIPOSO)		CONTATTO AUX (N, NUMERO DI CONTATTI INSTALLATI, IL TRATTEGGIO INDICA QUALE PARTE DELL'APPARECCHIATURA AGISCE SUL CONTATTO)		BOBINA A MINIMA TENSIONE		BOBINA A LANCIO DI CORRENTE
	COMUTATORE PER STRUMENTI (VOLMETRICO/AMPEROMETRICO)		APPEROMETRO		VOLMETRO		FREQUENZIMETRO		STRUMENTO INTEGRATORE (CONTATTORE)		CONTATTORE CON CONTATTI NO		CONTATTORE CON POSSIBILITA' DI COMANDO MANUALE CON CONTATTI NO		CONTATTORE CON CONTATTI NC		TELETRUTTORE (RELE' PASSO/PASSO)		OROLOGIO
	OROPUSQUARE		OROLOGIO ASTRONOMICO		GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS)		PRESA (SIMBOLO GENERALE)		PRESA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILI		AMMATORE - SOFT STARTER		VARIATORE DI VELOCITA' (INVERTER)		AMMATORE STELLA/TRIANGOLO		TRASFORMATORE		LIMITATORE DI SOVRATENSIONE (SPD)

CLIENTE **FEDERIMMOBILIARE S.p.A.**

PROGETTO 4731-001

ARCHIVIO - RO.0

DISEGNATORE tp70 1

IMPIANTO **LEGENDA SIMBOLI** 1

1

DESCRIZIONE POSE

(SECONDO NORMA CEI 64-8/TABELLA 52C)

Descrizione posa	Rif.	Descrizione posa	Rif.	Descrizione posa	Rif.	Descrizione posa	Rif.
Cavi senza guaina in tubi protettivi circolari entro muri termicamente isolati	1	Cavi multipolari (o unipolari con guaina), con o senza armatura, e cavi con isolamento minerale		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) posati in:	25	Cavi multipolari (o cavi unipolari con guaina) posati direttamente nella muratura senza protezione meccanica addizionale	52
Cavi multipolari in tubi protettivi circolari entro muri termicamente isolati	2	-su mensole -fissati da collari -su parallele a traversini	14 15 16	-pavimenti sopraelevati		Cavi multipolari (o cavi unipolari con guaina) posati nella muratura con protezione meccanica addizionale	53
Cavi senza guaina in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti	3	Cavi unipolari con guaina (o multipolari) sospesi a od incorporati in fili o corde di supporto	17	Cavi senza guaina e cavi multipolari (o unipolari con guaina) in canali posati su parete:	31 32	Cavi unipolari con guaina e multipolari in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati	61
Cavi multipolari in tubi protettivi non circolari posati su pareti	3A	Conduttori nudi o cavi senza guaina su isolatore	18	-con percorso orizzontale -con percorso verticale		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) interrati senza protezione meccanica addizionale	62
Cavi senza guaina in tubi protettivi non circolari posati su pareti	4	Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in cavità di strutture	21	Cavi senza guaina posati in canali incassati nel pavimento	33	Cavi multipolari (o unipolari con guaina) interrati con protezione meccanica addizionale	63
Cavi multipolari in tubi protettivi non circolari posati su pareti	4A	Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati in cavità di strutture	22	Cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento	33A		
Cavi multipolari in tubi protettivi non circolari posati su pareti	5	Cavi multipolari (o unipolari con guaina), in tubi protettivi circolari posati in cavità di strutture	22A	Cavi senza guaina in canali sospesi	34	Cavi senza guaina posati in elementi scanalati	71
Cavi senza guaina in tubi protettivi annegati nella muratura	5A	Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi non circolari posati in cavità di strutture	23	Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in canali sospesi	34A	Cavi senza guaina posati in canali provvisti di elementi di separazione	72
Cavi multipolari (o unipolari con guaina), con o senza armatura, e cavi con isolamento minerale		Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi non circolari annegati nella muratura	24	Cavi senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro cunicoli chiusi, con percorso orizzontale o verticale	41	Cavi senza guaina in tubi protettivi o cavi unipolari con guaina (o multipolari) posati in stipiti di porte	73
-posati su o distanziati da parete -fissati su soffitti, oppure -distanziati da soffitti -su parallele non perforate -su parallele perforate	11 11A 11B 12 13	Cavi multipolari (o unipolari conguaina) in tubi protettivi non circolari annegati nella muratura	24A	Cavi unipolari con guaina e multiolari posati in cunicoli aperti o ventilati con percorso orizzontale o verticale	42 43	Cavi senza guaina in tubi protettivi o cavi unipolari con guaina (o multipolari) posati in stipiti e finestre	74
				Cavi multipolari (o cavi unipolari con guaina) posati direttamente entro pareti termicamente isolate	51	Cavi multipolari immersi in acqua	81

CLIENTE

FEDERIMMOBILIARE S.p.A.

PROGETTO

4731-001

ARCHIVIO

-

DISSEGNAIORE

tp70

RO.0

IMPIANTO

DESCRIZIONE POSE

2

1

