

**PIANO PARTICOLAREGGIATO RELATIVA ALLA SCHEDA DI
PRG N. 146 – AREA CASELLO AUTOSTRADALE – COMPARTO C
E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA DI CUI AL P.D.C. 170-2006 IN OTTEMPERANZA ALLA
CONVENZIONE DEL 19/19/2006 REP. 133944/11587**

- RELAZIONE INTEGRATIVA -

A seguito dei pareri espressi da parte di Hera S.p.A, Arpae e Consorzio della Bonifica della Romagna Occidentale si specifica e fa presente quanto segue:

- **Parere del Consorzio della Romagna Occidentale rilasciato in data 14/05/2021 Prot. 6032**

Si prende atto della modifica richiesta relativa alla condotta limitatrice della vasca di laminazione pubblica pari ad una sezione del 160 mm anziché del 110 mm, al fine di evitare malfunzionamenti dovuti ad intasamento della condotta DN 110 mm.

- **Parere del gruppo Hera S.p.A. rilasciato in data 03/05/2021 Prot. 0042569/21**

Rete acquedotto:

- Viene richiesta la quantificazione della richiesta idrica si fa presente che sono previsti circa 65 A.E. ed una vasca/idromassaggio a servizio dei dipendenti; ad oggi non è possibile definire la richiesta idrica necessaria e tale richiesta sarà comunicata prima della richiesta del PDC del lotto privato.
- Il soggetto attuatore si impegna a procedere al collaudo della rete realizzata nell'ambito del PDC delle opere di urbanizzazione n. 170/2006, a seguito del rilascio del PDC da parte del Comune di Faenza delle opere di urbanizzazione di cui al presente Piano Particolareggiato. Il collaudo sarà realizzato in accordo con il tecnico di Hera Sig. Gabriele Gaddoni.

Rete fognatura:

- Relativamente alla ubicazione delle condotte esistenti ad Ovest del comparto, si fa presente che prima del deposito del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione al fine del rilascio del PDC, sarà effettuato il rilievo plano-altimetrico delle condotte esistenti e presentata una planimetria aggiornata dello stato di fatto, sovrapposto al progetto.
- Relativamente al potenziamento dell'impianto di sollevamento "San Silvestro" di via Granarolo, il soggetto attuatore si impegna a contribuire per quanto di sua competenza.

- Si prende atto che la vasca di laminazione non sarà presa in carico da Hera S.p.A.

Parere di ARPAE rilasciato in data 03/05/2021 Prot. 2949/2021

- Relativamente alla capacità idraulica delle reti fognarie e del sistema depurativo esistente, Hera S.p.a. ha dichiarato che non sono necessari interventi di adeguamento se non quello relativo all'impianto di sollevamento denominato "San Silvestro" in via Granarolo per il quale il soggetto attuatore ha già dichiarato la sua disponibilità a partecipare pro-quota ai lavori di ristrutturazione.
- Relativamente agli scaricatori di piena esistenti sulla fognatura mista, Hera S.p.A. ha dichiarato che i reflui del comparto in oggetto impatteranno sullo scolmatore di via Filanda per cui è previsto a piano ATESIR la realizzazione di una vasca di prima pioggia.

Faenza, luglio 2021

IL PROGETTISTA
(Dott. Ing. Carlo Baietti)

