STUDI TECNICI
DOTT. ING. IGNAZIO MONTALTO
DOTT. ING. ISABELLA MONTALTO
PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CIVILI E INDUSTRIALI
PROGETTAZIONE EDILI, STRUTTURALI, URBANISTICHE E ARCHITETTONICHE
CONSULENZE IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO E DI SICUREZZA SUL LAVORO
Circ.ne San GAETANINO n.201 – 48123 RAVENNA (RA)
Tel. 0544/454080 – Fax 0544/600656 – E-mail: info@studiomontalto.it

ELABORATI
PIANTA PIANO TERRA CON INDICAZIONE
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

OGGETTO E UBICAZIONE
F.A.M. SRL
Progetto per l'ampliamento di una fonderia
di alluminio con relative opere di urbanizzazione private

COMMITTENTE
F.A.M. SRL Via Pasolini n.34
Granarolo Faentino (RA)

LA DITTA ESECUTRICE (timbro e firma) | IL COMMITTENTE (timbro e firma)

IL DIRETTORE DEI LAVORI (timbro e firma) | IL PROGETTISTA (timbro e firma)

AZIENDA CLIENTE	PROGETTO COMMESSA	TAVOLA	Rev.	Data	Oggetto	Autore
WI–148	116	RP017	1	25/07/2022		M.M
			2	26/07/2022		M.M
NOME FILE	SCALA		3	17/08/2022		M.M
116RP017.DWG	1:100		4	22/08/2022		M.C
			5	3/10/2022		M.C

RIPRODUZIONE VIETATA AI SENSI DELLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI



PLANIMETRIA GENERALE



VEDASI PROSPETTO A

Unità interna canalizzata da controsoffitto:
- Mod.FDA250A Portata pari a 3940 mc.h.
- Mod.FDA250A Portata pari a 4140 mc.h.
Dim.AxLxP (470x1490x1100)

Ø connessioni delle tubazioni		
Unità interna	Tubo del gas	Tubo del liquido
FDA200 FDA250	Ø22.2	Ø9.5

SEZIONE B-B



SEZIONE A-A



PROSPETTO A

LEGENDA

	TUBAZIONE DI MANDATA RISCALDAMENTO/RAFFR.
	TUBAZIONE DI RITORNO RISCALDAMENTO/RAFFR.
	UNITA' ESTERNA - DAIKIN MOD. RXYSA5AY1 Dim.AxLxP (869x1100x460)
	SCARICO CONDENSA
	UNITA' ESTERNA -DAIKIN MOD.-Mod.RZA200D/250D DEPOSITO Dim.AxLxP (870x1100x460)
	UNITA' INTERNA CANALIZZATA ditta DAIKIN Dim.AxLxP (470x1490x1100)

SCHEMA COLLEGAMENTI FRIGORIFERI
Unità interna canalizzate da controsoffitto e unita' esterne



Unità interne canalizzate n°1-2-3-4-5